
WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263 Dortmund
Τηλέφωνο 0231/4102-0
Φαξ 0231/4102-7363


Star-Z 15


Εγκατάσταση: Circulator

WILO

Πελάτης	Έργο	Σελίδα 1 / 1
Νο πελάτη	Νο έργου	
Πρόσωπο επικοινωνίας	Νο θέσεων	Ημερομηνία 19.11.2009
Επεξεργαστής	Τόπος εγκατάστασης	







Προσδιορ. στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	0	l/s
Μανομετρικό ύψος	0	m
Υλικό παροχής		
Θερμοκρασία υγρού	0	K
Πυκνότητα	998,3	kg/m³
Κινηματικό ιξώδες	1,005	mm²/s
Πίεση ατμού	0	kPa

Στοιχεία αντλίας

Κατασκευή	WILO	
Τύπος	Star-Z 15	
Είδος εγκατάστασης	Μονή αντλία	
Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης	PN 10	
Ελαχ. θερμοκρασία υγρού	293	K
Μεγ. θερμοκρασία υγρού	338	K

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή		l/s
Μανομετρικό ύψος		m
Απορρόφηση ισχύος P1		kW
Αριθμός στροφών	2600	1/min

Ελαχ. ύψος προσαγωγής

Θερμοκρασία	313	338				K
Ελαχ. ύψος προσαγωγής	0,5	2				m

Υλικό κατασκευής / στεγανοποίηση

Κέλυφος	CuZn 40Pb2
Άξονας	X 35 CrMo 17
Πτερωτή	PPO, Noryl
Έδρανα	Γραφίτης

Μετρήσεις

mm

l0	84						

Πλευρά αναρρόφησης	Rp ½/G 1	/ PN 10
Πλευρά κατάθλιψης	Rp ½/G 1	/ PN 10
Βάρος	1,6	kg

Στοιχεία κινητήρα

Ονομαστική ισχύς P2	0,002	kW
Απορρόφηση ισχύος P1	0,0227	kW
Ονομ. αριθμός στροφών	2600	1/min
Ονομαστική τάση	1~230 V, 50 Hz	
Μεγ. απορρόφηση ρεύματος	0,34	A
Βαθμός προστασίας	IP 42	
Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης	+/- 10%	

Νο είδους τυποποιημένης εκδοχής 4110915